

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 3962 02-01

г. Сыктывкар

«27» декабря 2017г.

Должностным лицом Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте Александром Александровичем Семенченко

(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 27 ноября 2017г. №1064, выданного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми Еленой Александровной Никифоровой в отношении:

Наименование ЮЛ: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты

Место нахождения ЮЛ: Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Твардовского, д. 4

ИНН 1103024534

ОГРН: 1021100809542, дата регистрации 06.12.2002г.

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. При проверке расписания уроков установлено, что наиболее трудные (в соответствии со шкалой трудности) предметы проводятся на 1 уроках, что является нарушением требований ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2. При проверке 13.12.2017 г. – мебель в кабинетах №5, №9, №13, №14, №17, №27, , частично расставлена с несоблюдением требований к группам роста: стулья одной ростовой группы у столов другой, что является нарушением требований ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Замена перегоревших ламп производится несвоевременно – имеются перегоревшие лампы в кабинетах №9, №15, №17, что является нарушением требований ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. По результатам лабораторно-инструментальных исследований (Экспертное заключение № 566/203/02 от «21» декабря 2017 года) уровни искусственной освещённости не соответствуют п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями) Протокол № 2-12.17/131 от 20.12.2017 (Испытательная лаборатория Филиала Общества с ограниченной ответственностью «ГорМаш-ЮЛ» в городе Воркуте. Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AI45 от 16.05.2016 г.):

2 этаж, кабинет № 14 (информатики) в точках: стол с ПЭВМ № 1 (экран монитора), стол с ПЭВМ № 3 (экран монитора), стол с ПЭВМ № 4 (экран монитора), стол с ПЭВМ № 5 (экран

монитора), стол с ПЭВМ № 6 (экран монитора), стол с ПЭВМ № 7 (экран монитора), стол с ПЭВМ № 8 (экран монитора) измеренные уровни искусственной освещённости не соответствуют п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями): результат 560 ± 52 лк, 530 ± 49 лк, 492 ± 45 лк, 482 ± 45 лк, 496 ± 46 лк, 490 ± 45 лк, 630 ± 58 лк соответственно, при нормативе не более 300 лк

2 этаж, кабинет № 13 (информационных и коммуникативных технологий) в точке стол с ПЭВМ № 7 измеренный уровень искусственной освещённости не соответствует п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями): результат 166 ± 15 лк, при нормативе 300-500 лк

3 этаж, кабинет № 22 (химии) в точках: 2 ряд, 5 парта, 3 ряд, 5 парта) измеренные уровни искусственной освещённости не соответствуют п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями): результат 267 ± 25 лк, 255 ± 24 лк соответственно, при нормативе 300-500 лк.

5. По результатам лабораторно-инструментальных исследований (Экспертное заключение № 566/203/02 от «21» декабря 2017 года) относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями): Протокол № 2-12.17/130 от 20.12.2017 (Испытательная лаборатория Филиала Общества с ограниченной ответственностью «ГорМаш-ЮЛ» в городе Воркуте. Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AI45 от 16.05.2016 г.):

1 этаж, кабинет № 4 начальных классов: в центре помещения относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат 24.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от отопительных приборов) относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 23.0 ± 3.5 до 24.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

1 этаж, кабинет № 3 начальных классов: в центре помещения относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 22.0 ± 3.5 до 23.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от отопительных приборов) относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 23.0 ± 3.5 до 24.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

2 этаж, кабинет № 10 начальных классов: в центре помещения - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 29.0 ± 3.5 до 32.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от отопительных приборов) относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 27.0 ± 3.5 до 29.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

2 этаж, кабинет № 17 английского языка: в центре помещения относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 24.0 ± 3.5 до 25.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от

отопительных приборов) - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 25.0 ± 3.5 до 27.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

2 этаж, кабинет № 9 ОБЖ: в центре помещения - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат 26.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от отопительных приборов) - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 26.0 ± 3.5 до 27.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат 26.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

2 этаж, кабинет № 14 информатики: в центре помещения - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат от 15.0 ± 3.5 до 17.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%); у окна (0,5 м от отопительных приборов) - относительная влажность воздуха не соответствует п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) (результат 15.0 ± 3.5 , при нормативе 40-60%);

(указать нарушенные нормы санитарного законодательства и сущность нарушения)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Муниципальному общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа №34" г. Воркуты

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить проведение наиболее трудных уроков для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке; для обучающихся 2-4-х классов на 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2 - 4-м уроках	02.04.2018 г. +
2	Обеспечить расстановку мебели в кабинетах №5, №9, №13, №14, №17, №27 в соответствии с группами роста	02.04.2018 г.
3	Заменить перегоревшие лампы в кабинетах №9, №15, №17	02.04.2018 г. +
4	Обеспечить приведение уровней искусственной освещенности в кабинетах № 14 (информатики), № 13 (информационных и коммуникативных технологий), № 22 (химии) до нормируемых величин	02.04.2018 г. +
5	Обеспечить доведение параметров микроклимата (уровня	02.04.2018 г.

относительной влажности) в кабинетах № 4 начальных классов, № 3 начальных классов, № 10 начальных классов, № 17 английского языка, № 9 ОБЖ, № 14 информатики до нормируемых величин	
---	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений с указанием сроков исполнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «03» апреля 2018г., представив информацию в письменном виде

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Воркуте

должность лица,
выдавшего предписание



подпись

А.А.Семенченко

расшифровка подписи

Исп. Соломко А.В. (тел. 3-67-88)

Копию настоящего предписания получил директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты Конусевич Т.А.

« ____ » _____ 2017г.

Копия предписания направлена исходящий № _____ от « ____ » _____ 2017г.